



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1291 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BRAND
Brandtätningssystem

BBR 5

Innehavare: Protega AB

Verkstadsgatan 6B, 231 66 Trelleborg

Tel: +46 (0)410- 56 780

E-post: info@protega.se

Web: www.protega.se

Produkt namn: FIRE BAG

Brandskyddskudde. Brandtätningssystem bestående av kuddar med brandsvällande Material, för genomförningar kablar eller kabelstegar *EI 60 eller *E 120.

* Brandteknisk klass, se tillhörande handlingar

Minsta tjocklek för genombruten vägg 200 mm.

Maximal tillåten öppningsstorlek 0,28 m²

Maximal tillåten ledararea av koppar (Cu) 650 mm²/kabel

Maximal tillåten ledararea av aluminium (Al) 650 mm² 650 mm²/kabel

Maximal buntstorlek 20x2x0,6m²

Maximal tvärsnittsarea av kablar 60 % av aktuell öppningsarea.

Avsedd användning

Temporärt tätningssystem för kablar och kabelstegar i brandcellsskiljande massiva väggar av betong, lättbetong eller tegel.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Klassbeteckningar, **EI 60 – **EI 120

5:231

**Provad enligt SIS 024820, NT Fire 005, ISO 834

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2 Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2015-10-30
Bilaga 2: Produktmärkning	2015-10-30
Bilaga 3: Kontroll	2015-10-30
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2015-10-30

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2015-10-30

Diarienummer: 561/15

Giltigt till: 2020-10-29

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Teknisk ansvarig


Johnny Ostenfeldt
Handläggare