

Brandskyddsfärg Protega Wood-S/Protega Topcoat W och Protega Wood-S

Innehavare/Utfärdat för

Protega AB

Verkstadsgatan 6B, 231 66 Trelleborg, Sverige

Organisationsnummer/VAT nummer: 556326-7987

Tel: 0410-567 80, E-post: info@protega.se, Hemsida: www.protega.se

Produktbeskrivning

Protega Brandskyddsfärg, färgsystem bestående av färg Protega Wood-S och Protega Topcoat W. Färgmängd (våt vikt) Protega Wood-S, 400 g/m² och 100 g/m², Protega Topcoat W. Färgsystem för målning på träbaserade underlag med minsta tjocklek 8 mm och densitet ≥ 338 kg/m³ samt underlag motsvarande brandteknisk klass A1 eller A2-s1, d0 med minsta tjocklek 6 mm och densitet ≥ 338 kg/m³.

Brandskyddsfärg, färgsystem bestående av färg Protega Wood-S och Protega Topcoat W. Färgmängd (våt vikt) Protega Wood-S, 200-400 g/m² och 100 g/m², Protega Topcoat W. Färgsystem för målning på underlag med minsta tjocklek 6 mm och densitet ≥ 338 kg/m³ motsvarande brandteknisk klass A1 eller A2-s1, d0 (obrännbara underlag) vilka redan har befintliga lager av färg med skiktjocklek 140-1400 μ m.

Protega Brandskyddsfärg, bestående av färg Protega Wood-S. Färgmängd (våt vikt) 300 g/m². Färg för målning på träbaserade underlag med minsta tjocklek 8 mm och densitet ≥ 338 kg/m³ samt underlag motsvarande brandteknisk klass A1 eller A2-s1, d0 med minsta tjocklek 6 mm och densitet ≥ 338 kg/m³.

Avsedd användning

Målning av väggar och tak inomhus i byggnader.

Handelsnamn

Protega Wood-S/Protega Topcoat W och Protega Wood-S

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass B-s1, d0 enligt EN 13501-1

5:521, 5:522 och 5:523

Tillhörande handlingar

Protega, produktdatablad för Protega Topcoat W, daterat 2021-05.

Protega, produktdatablad för Protega Wood-S, daterat 2021-05.

Typgodkännande SC0507-14 | 2021-05-09


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

146325

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr.210-97-0677, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Protega AB, Trelleborg

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Typgodkännandets nummer

Egenskaper

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Protega AB, Trelleborg

ex. Protega Wood-S

nr/datum

SC0507-14

B-s1, d0

†

1002

RISE

Bedömningsunderlag

Provningsrapport PX03655A, 5P08305-2rev1 och klassifikationsrapport 5P08305-3rev2 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Provningsresultat enligt NT FIRE 004 med bedömning mot referenskurvor enligt NT FIRE 004.

Kommentarer

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2018-11-07.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-05-08.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander